



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта»
(ООО «НИИ Транснефть»)

Севастопольский проспект, д. 47 А, Москва, Россия, 117186; email: niitnn@niitnn.transneft.ru; www.niitn.transneft.ru
тел. (495) 950-82-95, (499) 799-82-85, (495) 950-86-77, МТС (6550) 5600, 4585 факс (495) 950-82-97, МТС 6550-3297
ОКПО 62816002, ОГРН 1097746556710, ИНН/КПП 7736607502/772701001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ «Комплекты извещателей охранных радиоволновых «Анчар» № 70201-1478-4813

ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПО:

СПДП.425144.100ТУ (с изм. 5 от 01.06.2018)

«Комплекты извещателей охранных радиоволновых «Анчар»

Код и вид продукции по Перечню
основных видов продукции,
применяемой ПАО «Транснефть»
7.02.01 - радиоволновые
(радиолучевые) охранные
извещатели

ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ОТТ-13.310.00-КТН-070-14 «Магистральный трубопроводный
транспорт нефти и нефтепродуктов. Система охранной сигнализации.
Охранные извещатели. Общие технические требования»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»

440023, г. Пенза, ул. Измайлова, 28, литера Н1

ВЫДАНО:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»

440023, г. Пенза, ул. Измайлова, 15А

Тел./факс: (8412) 62-53-05, 62-53-29

НА ОСНОВАНИИ:

1. Экспертного заключения ООО «НИИ Транснефть» от 15.06.2018 № 3-4349-1-2018 на СПДП.425144.100ТУ (с изм. 5 от 01.06.2018) «Комплекты извещателей охранных радиоволновых «Анчар»
2. ОР-03.120.20-КТН-111-17 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Отраслевая система оценки соответствия продукции, применяемой ПАО «Транснефть». Реестр основных видов продукции. Порядок формирования и ведения (п. 10.1.2.9).

Дата выдачи: 19.07.2018 Срок действия до: 19.07.2023*

Директор центра оценки соответствия
продукции, метрологии и автоматизации
производственных процессов

Эксперт



О.В. Аралов

А.К. Гуреев

* при условии положительных результатов периодических испытаний продукции, проведенных в установленный срок (см. приложение к заключению о соответствии)

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к заключению о соответствии № 70201-1478-4813

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ 70201-1478-4813

Код продукции по Перечню ОВП	Наименование продукции	Основные технические характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4
7.02.01 - радиоволновые (радиолучевые) охранные извещатели	Комплекты извещателей охранных радиоволновых «Анчар»	<p>Комплекты извещателей охранных однопозиционных радиоволновых «Анчар», которые предназначены для обнаружения человека, пересекающего зону обнаружения длиной не менее 40 м, и выдачи извещения о тревоге путем замыкания шлейфа сигнализации.</p> <p>Извещатели выпускаются в двух вариантах исполнения, а именно:</p> <p>а) «Анчар-40-02» имеет диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 65 °С, что соответствует климатическому исполнению У1 по ГОСТ 15150;</p> <p>б) «Анчар-40А-02» имеет диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 55 °С, что соответствует климатическому исполнению ХЛ1 по ГОСТ 15150.</p> <p>В комплект поставки охранных извещателей «Анчар-40-02-К» и «Анчар-40А-02-К» входит монтажный комплект, обеспечивающий их крепление на стенах зданий и сооружений.</p> <p>В комплект поставки охранных извещателей «Анчар-40-02-П», «Анчар-40А-02-П», «Анчар-40-02-КП», «Анчар-40А-02-КП» входит блок питания резервируемый, обеспечивающий питание от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.</p> <p>Извещатели охранные однопозиционные радиоволновые линейные «Анчар» относятся к изделиям непрерывного длительного применения, обслуживаемым и восстанавливаемым</p>	—

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Виды испытаний	Сроки проведения	Примечание
1	2	3	4
1.	Периодические	10.04.2021	При подтверждении действия заключения о соответствии
2.	Типовые	—	При внесении изменений в конструкцию или технологию изготовления

Эксперт



А.К. Гуреев

Примечания

1. При внесении изменений в ТУ, ПМИ, ЭД на продукцию, включенную в Реестр ОВП, необходимо направить в адрес ООО «НИИ Транснефть» актуализированную ТД, извещение об изменении и сводку внесенных изменений в табличном виде с сопроводительным письмом.

2. При изменении состояния производства продукции, ТД на которую, находится в Реестре ОВП, необходимо направить в ООО «НИИ Транснефть» уведомление о выполнении мероприятий. Форма уведомления расположена на сайте ООО «НИИ Транснефть» <http://niitn.transneft.ru/> (Деятельность – Реестр ОВП – Организация инспекции производства и испытаний продукции).

К изменению состояния производства относятся: внесение изменений в технологию производства продукции; изменение применяемых при производстве продукции комплектующих, материалов и сырья; смена фактического адреса производства продукции; разделение производства продукции по нескольким производственным площадкам; передача отдельных этапов и/или работ производства продукции подрядным организациям.